

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य  
श्रीमती फुलेहरा स्मारक महिला महाविद्यालय  
कमतैला रसड़ा, बलिया।

पत्रांक 1548/11

दिनांक- 28-6-011

विशय - आपके शिक्षण संस्थान श्रीमती फुलेहरा स्मारक महिला महाविद्यालय  
कमतैला, रसड़ा-बलिया के नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रमाण-पत्र के  
सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयगत के सम्बन्ध में आपके शिक्षण संस्थान का  
निरीक्षण किया गया, जो मानक के अनुरूप एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के  
प्राविधिक ~~शर्तों के अनुसार~~ तत्काल निष्पादन में संकेत है।


अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
बलिया


## जाँच प्रमाण-पत्र

श्रीमती फुलेहरा स्मारक महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कमतौला रसड़ा, बलिया का भवन निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदें नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

Sl. No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6 M	N.B.C. 2005 coium 12.18.1.1	3.6
2	Bathroom Height	2.1 M	N.B.C. Clause- 12.4.1	2.1
3	Open space arround the Building	6.0 M	N.B.C. Clause- 8.3.1	Satisfactory
4	College Building area	1.80 ha	N.B.C. Clause- 5.5.1(b) iii	1.035 Hect.
5	Parking area	0.30 ha	N.B.C. Clause- 5.5.1(b) ii(d)	
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	0.45M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.5m
8	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	1/10
9	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia	Lt. no. N 3-एफ0एस0/10 date 2-6-10	Yes
10	Roofs	R.C.C. flate Roof	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	Yes
11-	Structure	RCC column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	Yes

  
J.E.  
P.D.P.W.D  
Ballia

  
AE  
P.D.P.W.D Ballia

  
अधिशायसी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
बलिया